

3.	На объекте с массовым пребыванием людей руководитель организации не обеспечивает наличие инструкции о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре, а также проведение не реже 1 раза в полугодие практических тренировок лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте.	ППР №390 от 25.04.2015 года п. 12	01.09.2016	
4.	Не проведена проверка состояния огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачного помещения здания в нарушении	ППР №390 от 25.04.2012 года п.21	01.09.2016	

Устранение указанных нарушений, требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания нормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

Проверку выполнения предписаний по устранению нарушений требований пожарной безопасности планируется провести в рамках внепланового мероприятия по надзору в сентябре 2016 года.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Государственный инспектор Екатеринбургского района отделения ИД В.В. Морозов
«16» ноября 2015 г.

Предписание для исполнения получил:

«16» ноября 2015 г.

МЛП



Директор МКОУ СОШ с. Слостуха Илюшкина
Наталья Николаевна ответственный за ПБ
Курышев Владимир Иванович