



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ОТДЕЛЕНИЯ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ЕКАТЕРИНОВСКОМУ РАЙОНУ
ул. 50 лет Октября 58 А. р.п. Екатериновка, Саратовская область, Россия, 412120 тел. 8(84554) 2-30-75, факс 8(84554) 2-16-61

**Предписания № 60/1/1
по устранению нарушений требований пожарной безопасности**

Муниципальному казенному общеобразовательному учреждению средней общеобразовательной
полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина),
школе с: Сластиха

С "19" октября 2015 г. по "16" ноября 2015 г. по адресу: Саратовская область, Екатериновский район
с. Сластиха ул. Молодежная, д. 7., проведено выездное плановое мероприятие по надзору
государственным инспектором отделения надзорной деятельности по Екатериновскому району
(должность, звание, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего мероприятие по надзору.

Саратовской области капитаном внутренней службы Морозовым Василием Викторовичем
наименование объекта надзора и его адрес)

на территории и в здании МКОУ СОШ с. Сластиха расположенные по адресу: Саратовская область,
Екатериновский район с. Сластиха ул. Молодежная, д. 7., совместно с Директором МКОУ СОШ с.
Сластиха Илюшкиной Наталией Николаевной

(указываются должности, фамилии и инициалы лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994г № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»
необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в
ходе мероприятия по надзору:

№ п.п.	Вид нарушения требований пожарной безопасности и с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
Мероприятия				
1.	- Люк выхода в чердачное помещение здания не имеет требуемого значения предела огнестойкости (не менее EI 30)	п.1 ст.151 Федеральный закон от 22.07.08г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 8.4 СНиП 21-01-97*	01.09.2016	
2.	- Косоуры лестничных маршей лестниц (в подвал, на 1 и 2 этажи) в здании школы имеют предел огнестойкости ниже нормативного	п.1 ст.151 Федеральный закон от 22.07.08г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 3 ППБ 01-03; п. 5.18* СНиП 21-01-97*	01.09.2016	